

VYSVETLIVKY :

- JESTVUJÚCE VODOVODNÉ POTRUBIE
- POTRUBIE SO - 01 NAVRHNUTÉ NA REKONŠTRUKCIU
- POTRUBIE SO - 02 NAVRHNUTÉ NA REKONŠTRUKCIU

Stavebné objekty :

SO - 01 VODOVODNÉ POTRUBIE VETVA B 5 - 1


PE 100 RC 110 x 6,6 SDR 17 PN 10 - dĺ. = 359,00 m

SO - 02 VODOVODNÉ POTRUBIE VETVA B 5 - 1 f

HDPE 90 x 5,4 SDR 17 PN 10 - dĺ. = 114,00 m

SO - 03 VODOVODNÉ PRÍPOJKY

HDPE 32 x 2,9 PN 10 - dĺ. = 31,00 m pre 31,00 ks



Vypracoval: Pačut Kreslil: <i>Pačut</i>	Zodpovedný projektant: Pačut Hlavný inžinier projektu: Ing. Mohler	Vedúci útvaru: Ing. Mohler <i>Mohler</i>	
Okres: Košice - okolie Obec: Jasov	Kraj: Košický Investor: VVS a.s. Košice	Formát: 2 A 4 Dátum: 01. 2 020 Stupeň: DSP Číslo zákazky: 6 / V / 2 020	
Akcia: JASOV , ul. POTOČNÁ REKONŠTRUKCIA VODOVODU			Archívne číslo:
Objekt: Príloha: Prehľadná situácia			Mierka: 1 : 10 000 Číslo prílohy: 2